

**Le 10 octobre 2011**

### **Suite des investigations concernant l'incident du 2 octobre 2011 à Ivry-Paris XIII**

Suite à l'incident technique survenu le dimanche 2 octobre à 11h25 sur le centre de traitement des déchets ménagers du Syctom à Ivry-Paris XIII, des investigations ont été menées conjointement par les ingénieurs du Syctom, ceux de l'exploitant du site (filiale de SITA) et les constructeurs des équipements électriques du centre.

Elles ont permis de mettre en évidence l'interruption d'un disjoncteur reliant les onduleurs d'alimentation du centre à la salle de contrôle commande. Cette interruption a provoqué la perte d'alimentation électrique du contrôle commande, le dispositif automatique de secours avec sortie aux exutoires des fumées et de la vapeur s'est alors enclenché. Le circuit électrique a pu être rétabli, et le centre remis en marche dès 16h en toute sécurité.

Dans le cadre des travaux de maintenance prévu entre 2009 et 2011, le centre est actuellement à l'arrêt. Une précaution supplémentaire sera prise avec l'installation d'une alimentation autonome parallèle du contrôle commande, afin de disposer d'un secours électrique supplémentaire indépendant. Ceci permettra de pallier toute éventuelle interruption du disjoncteur.

Les flux des émissions rejetées pendant cet incident, limité à 25 minutes suivi d'une phase de redémarrage, sont disponibles sur le site de l'exploitant du centre :

[http://www.novergie.fr/pdf/resultats\\_envi\\_IP13.pdf](http://www.novergie.fr/pdf/resultats_envi_IP13.pdf)

Contact : Magali Momponte, Direction de la Communication – 01 40 13 40 72 – [momponte@syctom-paris.fr](mailto:momponte@syctom-paris.fr)